

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SAINT-MARTIN-DE-MACON (mairie.stmartindemacon@wanadoo.fr)
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SEVT (accueil@sevt79.fr)
 MADAME - SEVT (lydia.girardeaux@sevt79.fr)
 - AGENCE REGIONALE DE SANTE (ars-dd79-eaux@ars.sante.fr)

Délégation Départementale
des Deux-Sèvres

Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SYNDICAT D'EAU DU VAL DU THOUET

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Prélèvement | 00085383 | Commune | SAINT-MARTIN-DE-MACON |
| Unité de gestion | 0087 SYNDICAT D'EAU DU VAL DU THOUET | Prélevé le : | vendredi 10 avril 2026 à 08h16 |
| Installation | UDI 000213 PAYS THOUARSAIS | par : | AMÉLIE DEMAIL |
| Point de surveillance | 0000000496 CENTRE BOURG | Type visite : | AU |
| | | Type d'eau : | |

Type de l'analyse : W1JET

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17) 1701

Code SISE de l'analyse : 00085384

Référence laboratoire : 26040803039301

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|--|--------------|---------|------------|--------------|
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX | | | | |
| Cuivre | 0,1 mg(Cu)/L | 2 | 1 | |
| Nickel | 20 µg/L | 20 | | |
| Plomb | 4,4 µg/L | 10 | | |

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00085383)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Niort le 17 avril 2026

Pour le Directeur Général, la Directrice Déléguée,
Direction Santé Environnement et Politique Une Seule
Santé

